

V/v ý kiến thỏa thuận hướng  
tuyến đường điện Trung áp xây  
dựng mới.

Đắk Nông, ngày 21 tháng 5 năm 2019

Kính gửi : Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt.

Sở Xây dựng nhận được Công văn số 195/2019/ĐTĐBV-QLDA ngày 06/05/2019 của Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt về việc đề nghị thỏa thuận hướng tuyến đường dây trung áp xây dựng mới cho công trình Tòa nhà trụ sở dùng chung cho các đơn vị thành viên Tập đoàn Bảo Việt tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Sau khi xem xét hồ sơ và tài liệu có liên quan của dự án, Sở Xây dựng có ý kiến về hồ sơ thỏa thuận hướng tuyến đường dây trung áp xây dựng mới cho công trình Tòa nhà trụ sở dùng chung cho các đơn vị thành viên Tập đoàn Bảo Việt tại thị xã Gia Nghĩa như sau:

- Về hồ sơ thỏa thuận hướng tuyến đường dây điện trung áp xây dựng mới chưa thể hiện chiều cao trụ điện trung áp, chiều cao trụ điện trung áp theo điểm d khoản 2 Điều 9 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định: “ ... Khoảng cách từ điểm thấp nhất của dây dẫn điện ở trạng thái võng cực đại đến mặt đất không nhỏ hơn quy định trong bảng sau”:

Điện áp	Đến 35 kv	110 kv	220 kv
Khoảng cách	14 m	15 m	18 m

- Về hướng tuyến đường dây trung áp: hướng tuyến đường dây trung áp do Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt đề xuất là đầu nối tại trụ số 37 (ĐD481ĐNO) đi cắt ngang qua đường Phạm Ngọc Thạch và tiếp tục cắt ngang qua đường Tôn Đức Thắng. Đoạn từ trụ điện số 37 (ĐD481ĐNO) đến trục đường Tôn Đức Thắng nằm trong ranh dự án kết cấu hạ tầng kỹ thuật và chỉnh trang đô thị khu thương mại dịch vụ số 2 phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, nhà đầu tư đang thực hiện điều chỉnh quy hoạch. Đường Tôn Đức Thắng là trục chính đô thị Gia Nghĩa, đường trung áp cắt ngang đường Tôn Đức Thắng gần nút giao giữa đường Tôn Đức Thắng và đường 23/3 không đảm bảo mỹ quan đô thị Gia Nghĩa.

Với những nội dung nêu trên, Sở Xây dựng đề nghị Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt chỉ đạo đơn vị tư vấn tiến hành khảo sát lại hướng tuyến đường dây

điện trung áp đảm bảo mỹ quan đô thị, bố trí chiều cao trụ điện theo quy định không làm ảnh hưởng đến hệ thống cây xanh và hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm hiện có.

Hiện nay Công ty Điện lực Đắk Nông đang đầu tư dự án chống quá tải lưới điện khu vực huyện ĐắkGlong và thị xã Gia Nghĩa, trong đó có đầu tư tuyến đường dây trung áp dọc đường Tôn Đức Thắng, vì vậy Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt liên hệ với Công ty Điện lực Đắk Nông để phối hợp thực hiện hướng tuyến trung áp cho phù hợp với thực tế.

Trên đây là ý kiến thỏa thuận hướng tuyến đường dây trung áp xây dựng mới cho công trình Tòa nhà trụ sở dùng chung cho các đơn vị thành viên Tập đoàn Bảo Việt tại thị xã Gia Nghĩa của Sở Xây dựng để Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt được biết và thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- UBND thị xã Gia Nghĩa (Đ/b)
- Lưu VT; HT&QLN (t/ư).

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Phan Anh Tuấn**